


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
387	GX-B1350/21-3-25033	2025年6月27日	本次共检验接地装置2处，2处所检项目合格。	
388	GX-B1329/21-3-25322~25328	2025年6月27日	本次共检氧化锌避雷器7组，7组氧化锌避雷器所检项目合格。	
389	GX-B1312/20-3-25805	2025年6月27日	所检项目合格。	

390	GX-B1312/20-3-25804	2025年6月27日	所检项目合格。	
391	GX-B1312/20-3-25806	2025年6月27日	所检项目合格。	
392	GX-B1313/21-3-25121	2025年6月30日	所检项目合格。	

393	GX-B1404/20-3-25045	2025年6月25日	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
394	GX-B1404/20-3-25046	2025年6月25日	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
395	GX-B1404/20-3-25047	2025年6月25日	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

396	GX-B1404/20-3-25048	2025年6月25日	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
397	GX-B1404/20-3-25049	2025年6月25日	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
398	GX-B1313/21-3-25085~25091	2025. 6. 24	所检项目合格。	

399	GX-B1350/21-3-25034	2025年6月30日	本次共检验接地装置4处，4处所检项目合格。 。	 A photograph showing two workers in blue uniforms and red helmets standing next to some equipment. A date stamp '2025.03.20' is visible in the bottom right corner of the image.
400	GX-B1350/21-3-25031	2025年6月30日	本次共检验接地装置2处，2处所检项目合格。 。	 A photograph of a worker in a grey shirt and red helmet kneeling on a concrete surface, inspecting a device. A toolbox and some red cables are on the ground. A date stamp '2025.06.24' is visible in the bottom right corner of the image.
401	GX-B1313/21-3-25100~25103	2025年6月30日	本次共检电力变压器4台，4台电力变压器所检项目合格。	 A photograph of a worker in a red jacket and red helmet standing next to a metal cabinet. A date stamp '2025.06.04' is visible in the bottom right corner of the image.

402	GX-B1313/21-3-25104~25111	2025年6月30日	本次共检电力变压器8台，8台电力变压器所检项目合格。			
403	GX-B1324/21-3-25050~25059	2025年6月30日	所检项目合格。			
404	GX-B1324/21-3-25060~25063	2025年6月30日	所检项目合格。			

405	GX-B1404/20-3-25045	2025年6月25日	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
406	GX-B1404/20-3-25046	2025年6月25日	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
407	GX-B1404/20-3-25047	2025年6月25日	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

408	GX-B1404/20-3-25048	2025年6月25日	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
409	GX-B1404/20-3-25049	2025年6月25日	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
410	GX-B1404/20-3-25050	2025年6月25日	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

411	GX-B1404/20-3-25051	2025年6月25日	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
-----	---------------------	------------	---	---